

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Chloupková Lenka  
Táborská 940/31  
14000 Praha

Dne: 23.12.2020

Naše č.j. 177/FR/2020

Vyřizuje: Květoslav Franc, technik, tel. 602187203, email.: kvetoslav.franc@ceproas.cz

Věc: Vyjádření k technické infrastruktuře Protierozní opatření v obci Přistoupim

Uvedený záměr kříží a nachází v ochranném pásmu produktovodu provozovatele ČEPRO, a.s. ochranné pásmo které je v šíři 300m na každou stranu od osy potrubí. V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161.

V zabezpečovacím pásmu produktovodu nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů.).

ZAKAZUJEME přejezd přes inženýrské sítě ČEPRO, a.s. těžkou technikou.

Platnost vyjádření 2 roky ode dne jeho vydání a slouží výlučně pro účel uvedený v záhlaví.

S pozdravem

Langweil Jindřich  
Vedoucí technolog DI  
ČEPRO, a.s. Hněvice



ČEPRO, a.s.  
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7  
Středisko I. Produktovody, Dálkovod I  
Hněvice 52, 411 68 Štětí  
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531

02

