

Číslo jednací: 2020 / 001121 / 1

(2020 / 001121 / 1)

Vaše žádost: 2020/11/18090

Ze dne: 11.1.2021

Sweco Hydroprojekt a.s.
Lenka Chaloupková
Táborská 940/31
140 00 Praha 4

Vyřizuje: Suková Dana

Telefon: +420 315 701 666

Email: Sukova@mero.cz

Kralupy nad Vltavou, 18.12.2020

Vyjádření k akci

Suchá nádrž na vodním toku Bylanka, k.ú. Bylany u Českého Brodu, Kšely - předprojektová příprava.

Na základě Vaší žádosti ze dne 11.1.2021, zn. 2020/11/18090, Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sděluje Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:
Ropovod DN 500, DOK (dálkový optický kabel)

Zájmová oblast výše uvedené akce zasahuje ochranné pásmo ropovodu MERO ČR, a.s., které je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí.

Pro všechny stavby a vyjmenované činnosti (uvedené v § 3, odst. (7) zákona č. 189/1999 Sb.) v ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí omezení daná zákonem č. 189/1999 Sb., ČSN 65 0204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a ČSN EN 14161. Zákon č. 161/2013 Sb. potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle nař. VI. č. 29/1959 Sb. včetně oprávnění, která k nim vznikla.

Každá stavba v ochranném pásmu ropovodu musí být navržena tak, aby při jejím umístění, výstavbě i provozu byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz ropovodu, ochrana života, zdraví a majetku osob a aby byly zamezeny či zmírněny účinky případné havárie plánované stavby na ropovod a obráceně.

S umístěním suché nádrže v oblasti ropovodu nesouhlasíme. Suchou nádrž je možné umístit ve vzdálenosti minimálně 100 m na obě strany od ropovodu dle výše uvedených předpisů, zejm. ČSN 65 0204 - Dálkovody hořlavých kapalin, Tab. 2, Sk. D.2.

K územnímu řízení požadujeme předložení projektové dokumentace k odsouhlasení.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je vedoucí odd. provozu linií p. Novák, tel.: 315 739 208, 733 145 612.

Před zahájením stavby musí být MERO ČR, a.s. požádáno o povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení, které vydá náš zaměstnanec p. Korenc tel.: 606 657 941 nebo p. Výborný tel.: 724 468 964 na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek dostupných na www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni.

Před realizací akce si stavebník objedná vytyčení našich zařízení u pověřeného geodeta MERO ČR, a.s. - Geodézie -Topos a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška - tel.: 494 623 801 nebo 494 623 655.

Pojiždění po trase ropovodu je zakázáno.

Přejezd je možný pouze v místě křížení za podmínky, že bude ropovod ochráněn např. panely, které budou umístěny v místě křížení s přesahem 3 m na obě strany.

Mapové podklady a geodetická data našich zařízení Vám zasíláme na Váš e-mail.

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.
Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001

Po ukončení všech prací a před podáním žádosti o zahájení kolaudace nebo před zahájením faktického užívání stavby v ochranném pásmu ropovodu a jeho přidružených zařízení, je stavebník povinen předat zakres skutečného provedení stavby s geodetickým zaměřením v elektronické podobě ve formátu DGN spolu s technickou zprávou ověřenou ÚOZI a seznamem souřadnic ve formátu TXT MERO ČR, a.s. - pí Sukové na e-mail sukova@mero.cz.

Současně si dovoluujeme upozornit, že se v zájmové oblasti vyskytuje telekomunikační síť spol. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, tel: 271 171 111, vyžádejte si také jejich vyjádření.

Pro informaci sdělujeme, že se v této oblasti vyskytuje zařízení Čepro, a.s., vyžádejte si jejich vyjádření na adrese: Dělnická12, 170 04 Praha 7.

Toto vyjádření neslouží k územnímu, stavebnímu, společnému řízení.

Platnost tohoto Vyjádření je 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Dundr
provozně-technický ředitel


MERO ČR, a. s.
Veltruská 748 2
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, sp. značka B. 2334

Kopie:

Ing. Přemysl Kuchař
p. Salač Miroslav
p. Vít Novák